

日照分析报告书

项目名称：颐高 新太古

委托单位：河北冀泰房地产开发有限公司

北京森磊源建筑规划设计有限公司

委托单位	单位名称	河北冀泰房地产开发有限公司				
	联系人	郭飞龙	电话	18244511111	E_mail	
分析项目	项目名称	颐高 新太古				
	目标定位	东	京新大街	南	长杨路	
		西	金悦府小区	北	空地	
	提交资料	建筑设计要素图				
成果用途		☒ 规划审批 ☐ 其它				
所属城市		新 乐	经度	114° 30'	纬度	38° 20'
节气		住宅：大寒				
有效日照时间带		大寒：08:00-16:00 冬至：09:00-15:00	计算方法		☐ 连续 ☒ 累计	
分析方案		等时线分析				
附件		日照分析图				
说 明： 受河北冀泰房地产开发有限公司委托，我公司对其位于河北省石家庄新乐市颐高新太古项目进行日照分析。 日照分析附图是依据甲方提供的建筑设计要素图及测绘单位测绘的现状要素所做的分析。项目内部无日照要求，新建建筑建成后，西侧现状住宅小区处于日照遮挡范围内的住宅建筑均满足大寒日 3 小时的日照要求。 建筑施工图设计应与日照分析附图所采用的数据相一致。						
负责人	付明堂	计算	宋子康	编号		
审核	安晓飞	校核	任寒旭	日期	2026. 07	

说 明

1、报告依据

(1)、国家有关标准规范，新乐城市规划管理技术规定。

(2)、建设部评估认证“SUN 日照分析软件”（洛阳众智软件有限公司开发）

2、报告书中，当同一项目采用多种方案分析时，所有方案均满足日照要求方视为该项目满足日照要求。

3、委托单位提供的资料不实或方案变更等原因导致结论差错，责任由委托方承担。

4、本报告仅作为报告中所指定范围内的技术依据，未经北京森磊源建筑规划设计有限公司书面许可，不得作为其它用途。

5、本报告的图纸报表及相关结论均盖章后生效，私自涂改后的报告书无效。

6、本报告的解释权归北京森磊源建筑规划设计有限公司。